

Программа для ЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей (ПО ИТС ОПН)»

Руководство по установке программы

Листов: 110

Наименование ИС:	ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (ИТС ОПН)»	Стр. 2
------------------	--	--------

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение.....	3
1.1 Общие сведения и назначение ПЭВМ	3
1.2 Термины, сокращения и определения	3
1.3 Перечень эксплуатационной документации.....	3
1.4 Требования к аппаратно-системному окружению	4
2 Состав дистрибутива ПЭВМ.....	5
3 Установка и Настройка ПЭВМ	6
3.1 Установка программного обеспечения	6
3.1.1 Установка операционной системы и дополнительного ПО.....	6
3.1.2 Установка программного обеспечения ПЭВМ	6
3.2 Настройка ПЭВМ	6
4 Установка драйвера ODBC для PostgreSQL	7
5 Настройка модуля «ОИК – Агент».....	9

Наименование ИС:	ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (ИТС ОПН)»	Стр. 3
------------------	--	--------

1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящем документе описывается процедура установки программных компонентов ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (далее ИТС ОПН или ПЭВМ), порядок настройки ПО, а также другие сведения, относящиеся к компетенции системного программиста.

1.1 Общие сведения и назначение ПЭВМ

ПЭВМ предназначена для прогнозирования активных и реактивных нагрузок трансформаторов трансформаторных подстанций (ТП). ПЭВМ применяется в автоматизированных системах диспетчерского и технологического управления (АСДТУ) распределительными электрическими сетями напряжением 6-220 кВ.

ПЭВМ состоит из СУБД и трех модулей: Бэкенд, Модуль прогноза, Фронтенд..

1.2 Термины, сокращения и определения

Список терминов и сокращений, используемых в данном документе, приведен в Таблица 1.

Таблица 1. Термины и обозначения

Термин (сокращение)	Определение
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БД	База данных
ПО	Программное обеспечение
ПЭВМ, ИТС ОПН	Программа для ЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей»
Системный программист	Пользователь программы, наделенный правами системного администратора.
СУБД	Система управления базами данных

1.3 Перечень эксплуатационной документации

Настоящий документ входит в состав комплекта эксплуатационной документации, включающего следующие документы:

Наименование ИС:	ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (ИТС ОПН)»	Стр. 4
------------------	--	--------

- ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей (ИТС ОПН). Руководство администратора»;
- ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей (ИТС ОПН). Руководство по установке»;
- ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей (ИТС ОПН). Руководство пользователя».

1.4 Требования к аппаратно-системному окружению

Таблица 2. Рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению сервера

#	Параметр	Значение
1	Процессор	тактовая частота – не менее 3 ГГц; число ядер – 4 и более
2	Оперативная память	объем ОЗУ – 16 Гб и более
3	Объем жесткого диска	от 1 Тб (два диска)
4	Количество портов Ethernet	2

Таблица 3. Требования к системному обеспечению сервера

№ п/п	Параметр	Значение
1	Операционная система	MS Windows Server Standard 2012 R2 или более поздние версии
2	СУБД	PostgreSQL 9.5 или более поздние версии
3	Драйвера	Postgre ODBC Driver
4	Библиотеки	Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2022

Наименование ИС:	ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (ИТС ОПН)»	Стр. 5
------------------	--	--------

2 СОСТАВ ДИСТРИБУТИВА ПЭВМ

Состав и краткая информация о базовых компонентах ПЭВМ представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Перечень компонентов

Наименование	Назначение
«Coder.exe»	Программа шифрования текстовых файлов, в частности настроечного файла mmi.sec.
«Cop.exe»	Программа конструирования и отображения управляющих панелей, хранящихся в файлах с расширением pnl.
«Elem.exe»	Редактор библиотеки элементов, из которых набирается диспетчерская схема.
«GredConnect.exe»	Редактор настроечного файла GredConnect.dat, отвечающего за связь с ОИК.
«OikAgent.exe»	Программа для связи с ОИК.
«ResModel»	Основная программа ПЭВМ, в которой реализован алгоритм расчёта установившегося режима и производные расчеты.
«Sched.exe»	Программа для редактирования и отображения диспетчерских схем.
«Table.exe»	Программа редактирования и отображения табличных форм пользовательского интерфейса.
«Tabula.exe»	Программа управления данными для редактирования tbl-файлов, описывающих распределительную сеть.
«Bind.dll», «Cascade.dll», «Cascadex.dll», «CasCurEnergy.dll», «Glf.dll», «oci.dll», «oik.dll», «Table.dll», «Topology.dll», «zlib1.dll»	Служебные библиотеки.

Наименование ИС:	ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (ИТС ОПН)»	Стр. 6
------------------	--	--------

3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЭВМ

Установка и настройка работы **ПЭВМ** заключается в установке ПО (см. подраздел 3.1) и настройке параметров работы ПО (см. подраздел 3.2).

3.1 Установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения, необходимого для работы **ПЭВМ**, включает в себя:

- установку операционной системы и дополнительного ПО;
- установку программного обеспечения **ПЭВМ**.

3.1.1 Установка операционной системы и дополнительного ПО

ПЭВМ поддерживает работу под управлением операционной системы MS Windows Server Standard 2012 R2 или более поздней версии.

В качестве СУБД используется свободно распространяемая база данных PostgreSQL версии 9.5 или более поздней версии.

Перед началом установки ПЭВМ необходимо выполнить установку и настройку операционной системы, СУБД и другого дополнительного ПО согласно Таблице 4.

Инструкции по установке дополнительного ПО, могут быть взяты с официальных сайтов производителей.

3.1.2 Установка программного обеспечения ПЭВМ

Переписать с электронного носителя директорию CasVolEnergy в корень диска C: или в любую другую директорию.

3.2 Настройка ПЭВМ

Для работы ПЭВМ необходимо выполнить регистрацию COM – объектов модулей «ПК АОУР РЭС». Нужно запустить файл «controls_reg.bat» из директории «CasVolEnergy» с правами администратора.

Наименование ИС:	ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (ИТС ОПН)»	Стр. 7
------------------	--	--------

4 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ODBC ДЛЯ POSTGRESQL

Чтобы получать телеметрическую информацию с оперативного информационного комплекса (ОИК) «СИСТЕЛ» необходимо установить драйвер ODBC для PostgreSQL.

Для установки драйвера необходимо запустить файл `psqlodbc-setup.exe`. На экране появится приглашение к установке драйвера (рисунок 1). Отмечаем, что ознакомлены и принимаете условия лицензионного соглашения, и нажимаем кнопку «Install».




Рисунок 1 - приглашение к установке драйвера.

Дождитесь, пока не завершится процесс копирования файлов (рисунок 2)




Рисунок 2 - процесс копирования файлов.

Наименование ИС:	ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (ИТС ОПН)»	Стр. 8
------------------	--	--------

При завершении процесса копирования выдается сообщение об успешной установке (рисунок 3). Нажмите кнопку «Close».




Рисунок 3 - сообщение об успешной установке драйвера.

5 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ «ОИК – АГЕНТ»

Для обеспечения доступа к БД ОИК «СИСТЕЛ» необходимо настроить конфигурационный файл PostgreSQL «pg_hba.conf», расположенный в директории «Data» в директории, в которую установлен сервер PostgreSQL. Открываем «pg_hba.conf» в любом текстовом редакторе и в разделе «IPv6 local connections» добавляем строчку:

```
host all all x.x.x.x/24 trust,
```

где x.x.x.x – IP – адрес компьютера, с которого будет открыт доступ к серверу PostgreSQL.

По завершению редактирования файла его необходимо сохранить и перезагрузить службу PostgreSQL, для этого через «ПУСК» / «Выполнить» запустим программу «Службы» (рисунок 4). В результате получаем диалоговое окно (рисунок 5).




Рисунок 4 - форма запуска «Службы».




Рисунок 5 - диалоговое окно «Службы».

Выбираем службу «PostgreSQL Server» и нажимаем кнопку перезапустить.

После перезапуска службы необходимо выполнить настройку конфигурационной БД ОИК «СИСТЕЛ» «GredDB» и в таблицу «Computer_Ports» (рис. 6), предназначенную для описания компьютеров работающих в системе, внести запись о компьютере, для которого будет разрешен доступ к БД ОИК.

ComputerName	NetPort	GraficPort	Service	Reqim	MessMaket	Screen	AlarmViewPort	StreamMeasure	PSTID	AnalogTimeOut
ARMD	22850	22851	TCP	NULL	False	0	22852	NULL	NULL	NULL
ASDU-117	22770	22771	TCP	NULL	False	0	22772	NULL	NULL	NULL
ASDU-123	22790	22791	TCP	NULL	False	0	22792	NULL	NULL	NULL
ASDU-166	22640	22641	TCP	NULL	True	0	22642	NULL	NULL	NULL

Рисунок 6 - таблица «Computer_Ports».

Для настройки модуля «ОИК – Агент» на БД ОИК «СИСТЕЛ» запустим модуль описания доступа к серверным компонентам «GredConnect.exe», расположенной в корневой директории комплекса «ПК АОУР РЭС». И в диалоговом окне (см. рисунок 7) вводим IP – адреса серверов БД ОИК «СИСТЕЛ» и наименования БД Сервера ТМ и конфигурационной БД клиента.

Рисунок 7 - модуль описания доступа к серверным компонентам.

Наименование ИС:	ПЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (ИТС ОПН)»	Стр. 11
-------------------------	---	----------------

Модуль настроен на прием телеметрической информации.